



부 천 시



수신 수신자 참조

(경유)

제목 저수조 수질검사 성적서 교부(상동종합사회복지관)

「부천시 먹는물수질검사기관 운영 및 검사수수료 징수 조례」 제10조의 규정에 따라 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내역

시 료 명	저수조	접수일자/접수번호	2026. 7. 15. / 26-1-772	
의뢰자명	상동종합사회복지관장	채수일자	2026. 7. 15.	
채수장소	부천시 원미구 석천로16번길 46	검사목적	정 기 용	

2. 검사결과

가. 검사결과 종합

판 정	저수조 수질기준에 적 합
기준초과항목	-

나. 검사결과

검 사 항 목	수 질 기 준	검 사 결 과
1. 일반세균	100 CFU/mL 이하	0
2. 총대장균군	불검출/100 mL	불검출
3. 대장균	불검출/100 mL	불검출
4. 수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.4
5. 탁도	0.50 NTU 이하	불검출
6. 잔류염소	0.10 mg/L ~ 4.00 mg/L	0.56

이 성적은 제시된 시료에 한함. 의뢰목적 이외에 광고, 선전등에 이용할 수 없으며 용기, 포장등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

부 천 시 장

수신자 수도시설과장, 상동종합사회복지관장 귀하



주무관 노윤희 먹는물검사팀 장 김무인 정수행정팀장 손영주 대결 2026. 7. 22. 정수과장 전결

협조자

시행 정수과-9266 (2026. 7. 22.) 접수

우 14477 경기도 부천시 오정구 길주로 691, 까치울정수장 (작동) / <http://www.bucheon.go.kr>전화번호 032-625-3353 팩스번호 032-625-3349 / ryh0927@korea.kr / 비공개(5)

부천의 스마트한 동행, 그 시작은 개인정보보호